水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-001
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　21.0 ℃	水温　18.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.8	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.3	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-001
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理証明書 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　21.0 ℃	水温　18.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.8	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.3	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-002
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　21.5 ℃	水温　20.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-002
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡富士川町
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　21.5 ℃	水温　20.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-003
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-003
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-004
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出第126号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時30分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.004	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-004
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 長野県知事 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時30分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.004	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-005
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出第13号第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　雨	気温　23.0 ℃	水温　24.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.12	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.018	0.3　以下
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.2	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-005
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　雨	気温　23.0 ℃	水温　24.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.12	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.018	0.3　以下
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.2	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-006
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出 北技第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時20分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　26.0 ℃	水温　20.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.002	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-006
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出保健所長 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時20分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　26.0 ℃	水温　20.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.002	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-007
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県吉田市[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]100-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(08時40分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　21.0 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.003	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-007
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(長野県)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県吉田市下流通1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市新子[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(08時40分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名(水道名等)	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　21.0 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.003	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-008
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市石和町川中島61-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市中込3106-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時40分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　24.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.004	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-008
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時40分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　24.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.8　以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.004	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-009
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県中央市下河東1111-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(13時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　28.5 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.4	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-009
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(13時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　28.5 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.4	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-010
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出機関 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　22.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-010
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録(長野県)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時50分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　22.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-011
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録(保)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡南部町福士1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部1062-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　22.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-011
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出保健所長 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井3010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県笛吹市[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　30.0 ℃	水温　22.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-012
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　14.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-012
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出 第27号
〒390-1242　長野県松本市[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(11時00分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（指標菌）		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　14.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備　　考	
検　査　期　日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検　査　責　任　者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-013
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時15分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　18.5 ℃	水温　14.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-013
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(09時15分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道　小川水源　原水（指標菌）		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　18.5 ℃	水温　14.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備　　考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-014
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 届出第27号
〒390-1242　長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田100-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時20分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　20.5 ℃	水温　15.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-014
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出 松本保健所 第 27 号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(10時20分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道　上郷水源　原水（指標菌）		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　曇　当日　晴	気温　20.5 ℃	水温　15.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備　　考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-015
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　25.0 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A7-015
2026 年 10 月 21 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字村井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県吉田市旅呂町1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田1100-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 10 月 6 日　(12時10分)	受付年月日	2026 年 10 月 6 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　曇　当日　晴	気温　25.0 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 10 月 6 日　～　2026 年 10 月 20 日
検査責任者	小林 路子

No. KM2600000072-A7-001
2026 年 10 月 21 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号

No. KM2600000072-A7-001
2026 年 10 月 21 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号