水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-001
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 厚生労働大臣登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市春日居町下岩崎1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部1087-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時45分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.3 ℃	水温　26.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	96	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.028	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	41	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.32	0.6 以下	色度	度	2.3	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.032	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-001
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 長野県知事 第27号
〒390-1242　長野県松本市丸ノ内4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時45分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.3 ℃	水温　26.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	96	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.028	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.8	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	41	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.8	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.32	0.6 以下	色度	度	2.3	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.032	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-002
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第8長野県第27号
〒390-1242　長野県松本市今井和美4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時44分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.5 ℃	水温　23.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.009	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	12	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	34	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.21	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-002
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録都道府県知事第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時44分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.5 ℃	水温　23.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.009	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.8	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	34	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.21	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-003
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第81号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時02分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.8 ℃	水温　27.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.023	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.009	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.009	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.4	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	12	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	31	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.26	0.6 以下	色度	度	1.7	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.029	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-003
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録都道府県知事第 27 号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時02分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.8 ℃	水温　27.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.023	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.009	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.009	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	1.4	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	12	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	31	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.26	0.6 以下	色度	度	1.7	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.029	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-004
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 登録 長野県知事 第27号
〒390-1242　長野県松本市[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(09時48分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.5 ℃	水温　21.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-004
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(09時48分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　26.5 ℃	水温　21.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-005
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時29分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　29.0 ℃	水温　30.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-005
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時29分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　29.0 ℃	水温　30.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-006
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井3010-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1041-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市岩村田1008-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時56分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　29.0 ℃	水温　25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-006
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時56分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　29.0 ℃	水温　25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-007
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 届出番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県中巨摩郡昭和町[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　24.0 ℃	水温　27.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-007
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録(厚生労働大臣) 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　24.0 ℃	水温　27.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-008
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 厚生労働大臣 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡南部町福士1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市猿久保105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時15分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　23.5 ℃	水温　28.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-008
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市石和町東流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市大字猿久保字藤原1105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(08時15分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　23.5 ℃	水温　28.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-009
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(14時13分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-009
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 第81-3-27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(14時13分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.3	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-010
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 厚生労働大臣登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井字和堂4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県中央市下河東1081-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市猿久保1082-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時54分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　25.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5　以下
濁度	度	0.2	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-010
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時54分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　25.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5　以下
濁度	度	0.2	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-011
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時13分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　雨　当日　曇	気温　28.0 ℃	水温　26.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5　以下
濁度	度	0.3	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-011
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出 松本保健所 第 27 号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時13分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　雨　当日　曇	気温　28.0 ℃	水温　26.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5　以下
濁度	度	0.3	2　以下
		-以下余白-	

判　　定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備　　考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-012
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時10分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	和田俊夫　井戸　井戸水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　16.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	3	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	3.7	5　以下
濁度	度	0.9	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-012
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]11-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時10分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	和田俊夫　井戸　井戸水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.5 ℃	水温　16.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	3	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	3.7	5　以下
濁度	度	0.9	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-013
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時18分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.3 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-013
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(12時18分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.3 ℃	水温　20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-014
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市会田字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(09時17分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.3 ℃	水温　19.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-014
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県西八代郡市川三郷町[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(09時17分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.3 ℃	水温　19.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-015
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 登録保健所長 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時58分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.6 ℃	水温　19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-015
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県吉田市[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(10時58分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷水源　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.6 ℃	水温　19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日 ～ 2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-016
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 長野県知事第81号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　東部着水井　原水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	680	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	17	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	110	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.5	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	21	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	30	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
鉄及びその化合物	mg/L	2.8	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.9	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.11	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-016
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(埼)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	東部簡易水道　東部着水井　原水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	680	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	17	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	110	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.5	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.18	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	21	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	30	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.010	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
鉄及びその化合物	mg/L	2.8	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.9	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.11	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-017
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時40分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　東部着水井　原水（原虫）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-017
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]11-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時40分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道　東部着水井　原水（原虫）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-018
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　東部着水井　原水（指標菌）		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	5	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備　　考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-018
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(11時30分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道　東部着水井　原水（指標菌）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　27.7 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	5	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-019
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 長野県知事 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時28分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	野尻簡易水道　野尻着水井　原水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.9 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	440	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	8	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	37	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.2	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	4.8	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	1.8	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.076	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.074	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-019
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]11-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時28分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名(水道名等)	野尻簡易水道　野尻着水井　原水		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.9 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	440	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	8	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	37	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素.(TOC) の量）	mg/L	0.6	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.2	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	4.8	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	1.8	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.076	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.074	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-020
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関　第96号
建築物飲料水水質検査業届出保健所長第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社　総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]11-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時28分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（原虫）		
採水者	上條雅敏 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　28.9 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A5-020
2026 年 8 月 19 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依　頼　者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 8 月 4 日　(13時28分)	受付年月日	2026 年 8 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（原虫）		
採　水　者	上條雅敏 様		
天　　候	前日　雨　当日　曇	気温　28.9 ℃	水温　21.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備　　考	
検　査　期　日	2026 年 8 月 4 日　～　2026 年 8 月 18 日
検　査　責　任　者	小林 路子

No. KM2600000072-A5-001
2026 年 8 月 19 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号

No. KM2600000072-A5-001
2026 年 8 月 19 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号