水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-001
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県笛吹市一宮町東原1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時59分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　20.1 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.9	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2.4	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-001
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 神奈川県知事 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時59分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　殿下落地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　20.1 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.9	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.9	3　以下
ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2.4	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-002
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 神水第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田810-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時55分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.7 ℃	水温　23.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3　以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-002
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時55分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷消火栓　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.7 ℃	水温　23.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3　以下
ｐH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-003
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部406-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時04分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.8 ℃	水温　24.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.9	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.3	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-003
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部100-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時04分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易水道　伊奈川大野地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.8 ℃	水温　24.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.9	200　以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.3	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-004
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出第13A0第27号
〒390-1242　長野県松本市今井7490-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市石和町川中島1-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市猿久保1010-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時19分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.5 ℃	水温　25.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-004
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡南部町福士1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩部105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時19分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　須原浄化センター(須原地区)　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.5 ℃	水温　25.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-005
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時37分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.2 ℃	水温　26.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	4	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-005
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業事業所登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時37分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　中尾平ポンプ室（和村地区）　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　24.2 ℃	水温　26.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	4	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-006
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市春日居町下岩崎1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(13時39分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　22.2 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-006
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市岩村田1006-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(13時39分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野東地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　22.2 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-007
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井 [illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時49分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　21.0 ℃	水温　24.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-007
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第1号第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県笛吹市一宮町1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時49分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　殿中地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　21.0 ℃	水温　24.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-008
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時38分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　21.3 ℃	水温　26.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-008
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理番号 松本市第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時38分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	東部簡易水道　長野浄化センター（弓矢地区）　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　21.3 ℃	水温　26.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200　以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-009
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(保環)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　[illegible]10-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時02分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　23.2 ℃	水温　23.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	4	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.033	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.006	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	3.5	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	32	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ PFOS及びPFOA	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
#PFOS	mg/L	0.000005未満	—	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#PFOA	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.30	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ PFOS及びPFOA」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-009
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(保)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井1010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(10時02分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	野尻簡易水道　野尻川向地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　23.2 ℃	水温　23.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	4	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.033	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.006	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	3.5	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	32	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.30	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.016	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-010
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 神奥保 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(07時35分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.7 ℃	水温　21.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.060	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.4	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	3.0	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	36	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.16	0.6 以下	色度	度	0.7	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.2	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.011	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-010
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第S1号
厚生労働大臣登録水質検査機関 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(07時35分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻下在地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.7 ℃	水温　21.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.060	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.4	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	3.0	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	36	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.16	0.6 以下	色度	度	0.7	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.2	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.011	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-011
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録証明書 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時03分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.7 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.050	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.007	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	25	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.16	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-011
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(保健所設置市)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1021-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田1007-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(08時03分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	野尻水系　野尻上在郷地区給水　上水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.7 ℃	水温　24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.050	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.007	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.3	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.18	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	2.7	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	25	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	ｐＨ値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	味	—	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg/L	0.16	0.6 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06 以下			-以下余白-	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目、及び水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-012
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井和泉4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市佐久平駅北2-10-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時27分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.8 ℃	水温　23.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	570	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	12	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	41	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1.4	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.4	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	9.9	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	2.8	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.073	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-012
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(厚生労働大臣)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時27分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.8 ℃	水温　23.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	570	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	12	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	41	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	1.4	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.4	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	9.9	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	2.8	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.10	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.073	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-013
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録 第31及第27号
〒390-1242　長野県松本市大字[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時27分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.8 ℃	水温　23.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-013
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(12時27分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	伊奈川簡易給水施設　伊奈川着水井　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.8 ℃	水温　23.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-014
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録(長野県)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　佐久市岩村田1106-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(09時34分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	小川簡易水道　小川水源　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1000	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	29	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000002	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	2.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.1	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.06	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	12	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	2.6	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.093	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.063	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-014
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者届出第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県笛吹市一宮町東原1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田1082-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(09時34分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1000	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	4	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	29	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000002	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	2.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.1	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.06	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	12	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	2.6	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.093	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.063	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.006	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-015
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(09時34分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-015
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第16-27号
〒390-1242　長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1601-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市藤巻105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(09時34分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	小川簡易水道　小川水源　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-016
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(11時21分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	上郷簡易水道　上郷水源　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　22.1 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	330	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	9	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	38	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.4	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	3.3	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	0.5	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.019	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.015	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-016
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録(都道府県)第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　笛吹市春日居町小松1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市藤原4010-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(11時21分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名(水道名等)	上郷簡易水道　上郷水源　原水		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　22.1 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	330	—	塩化物イオン	mg/L	0.4	—
大腸菌	—	検出	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	9	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	蒸発残留物	mg/L	38	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	ｐＨ値	—	7.4	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	—	味	—	-	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	—	臭気	—	異常なし	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	色度	度	3.3	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—	濁度	度	0.5	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—			-以下余白-	
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—				
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.019	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.015	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				

判定			
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 味については、浮遊物が認められたため検査を実施しておりません。		
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-017
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(11時21分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道　上郷水源　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　22.1 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-017
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(11時21分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	上郷簡易水道　上郷水源　原水（原虫）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　曇	気温　22.1 ℃	水温　15.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-018
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録 第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下今井1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩村田109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(07時14分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（指標菌）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	14	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600000072-A6-018
2026 年 9 月 28 日

大桑村長　坂家重吉　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場　建設水道課　上下水道係　長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2026 年 9 月 8 日　(07時14分)	受付年月日	2026 年 9 月 8 日
採水場所名（水道名等）	野尻簡易水道　野尻着水井　原水（指標菌）		
採水者	栗林 様		
天候	前日　雨　当日　雨	気温　19.2 ℃	水温　17.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	14	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 9 月 8 日　～　2026 年 9 月 25 日
検査責任者	小林 路子

No. KM2600000072-A6-001
2026 年 9 月 28 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号

No. KM2600000072-A6-001
2026 年 9 月 28 日

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	45	固相抽出-LC-MS法	0.000005	0.00005 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
ｐＨ値	-	31	ガラス電極法	—	5.8～8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
※※ 「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)」の略称です。
水質基準 ： 平成15年厚生労働省令第101号
検査方法 ： 平成15年厚生労働省告示第261号