

質 問 書

提出日：令和 8 年 8 月 18 日

発注部（所）	大桑村役場 産業振興課 商工観光係
指名通知日	令和8年08月12日
工事（業務）名	令和8年度 阿寺溪谷公衆トイレ建築工事
工事（業務）箇所	木曽郡大桑村大字野尻2883-3
質問内容	1, 衛生器具設備について ベビーチェアと化粧鏡の数量が 設計書と図面（衛生器具表）でそれぞれ違います。 正しい数量をご指示ください。

回 答	回答（2026/08/19） 図面（衛生器具表）の記載を正とします。 設計書の数量を以下の通り変更してください。 ベビーチェア：3組 ⇒ 2組 化粧鏡 ：2枚 ⇒ 3枚
-----	---