

質 問 書

提出日：令和 8 年 8 月 28 日

発注部（所）	大桑村役場 産業振興課 商工観光係
指名通知日	
工事（業務）名	令和8年度 阿寺溪谷公衆トイレ建築工事
工事（業務）箇所	木曽郡大桑村大字野尻2883-3
質問内容	1，工事図面には基礎外周面に撥水剤吹付とありますが設計内訳書に計上がありません。 数量及び仕様をご指示ください

回 答	回答（2026/08/28） 設計内訳書を正とし、撥水材の吹付けは不要とします。 基礎外周面は塗装合板型枠によるコンクリート打放し仕上げとしてください。
-----	---